



231600110247
有效期2029年5月4日

获嘉县疾病预防控制中心

检测报告

样品名称: 生活饮用水 (末梢水)

样品来源: 获嘉县新水水务有限公司
(获嘉县天成苑小区)

报告书 编号: 2025-0017

2025年04月03日





231600110247
有效期2029年5月4日

获嘉县疾病预防控制中心

检测报告

样品编号: 2025-SZ012

样品受理号: 2025-0017

报告书编号: 2025-0017

收样日期: 2025年03月25日

检测完成日期: 2025年04月02日

报告日期: 2025年04月03日

第1页/共1页

样品名称: 生活饮用水

采样地点: 获嘉县天成苑小区(末梢水)

检测类别: 委托检验

样品性状及包装: 无色液体无菌袋塑料壶装

送样单位: 获嘉县新水水务有限公司

商 标: 无

规格数量: 1000ml+500ml

执行标准: GB/T5750-2023 GB5749-2022

送样人: 邢倩倩

检测指标	检测结果	国家限值	检测指标	检测结果	国家限值
总大肠菌群 (MPN/100ml)	未检出	不应检出	肉眼可见物	无	无
大肠埃希氏菌 (MPN/100ml)	未检出	不应检出	pH	7.0	6.5—8.5
菌落总数/(cfu/mL)	0	100	铝(mg/L)	0.0104	0.2
砷(mg/L)	<0.001	0.01	铁(Fe)(mg/L)	<0.05	0.3
镉(mg/L)	<0.0005	0.005	锰(Mn)(mg/L)	<0.05	0.1
铬(六价, mg/L)	0.0061	0.05	铜(Cu)(mg/L)	<0.005	1.0
铅(Pb)/(mg/L)	0.0037	0.01	锌(Zn)(mg/L)	0.0759	1.0
汞(mg/L)	0.0001	0.001	氯化物(mg/L)	3	250
氟化物(mg/L)	<0.002	0.05	硫酸盐(mg/L)	6	250
氟化物(mg/L)	<0.1	1.0	溶解性总固体(mg/L)	240	1000
硝酸盐(mg/L)	0.46	10	总硬度(mg/L)	162	450
色(度)	5	15	高锰酸盐指数(mg/L)	0.16	3
浑浊度(NTU)	0.57	1	氨(mg/L)	<0.02	0.5
臭和味	无	无异臭、异味	游离余氯(mg/L)	0.05	(出厂水)≥0.3 (末梢水)≥0.05
亚硝酸盐(mg/L)	0.04924	0.7	三氯甲烷(mg/L)	0.011005	0.06
氯酸盐(mg/L)	0.04628	0.7	一氯二溴甲烷(mg/L)	<0.000016	0.1
二氯一溴甲烷(mg/L)	<0.000015	0.06	三溴甲烷(mg/L)	<0.000041	0.1
三卤甲烷(mg/L)	0.1834	1			

签发人:

签发日期: 2025年4月3日

